

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00543-26
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з **13 липня 2026 до 12 липня 2027**
Term of validity is from

Продукція **Залізобетонні швидкоспоруджувані захисні споруди**
Production **модульного типу**

код УКТ ЗЕД

42.99.19

код ДКПП

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ДСТУ 9195:2022 "Швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу. Основні положення" п.п. 5.2 щодо захисту від дії: надмірного тиску у фронті повітряної ударної хвилі, не менше ніж 100 кПа ($\Delta P_{\text{ф}} = 100$ кПа (1 кгс/см²)), місцевої та загальної дії звичайних засобів ураження (стрілецької зброї, уламків ручних гранат, артилерійських боєприпасів та авіаційних бомб); 5.3 щодо захисту від дії: надмірного тиску у фронті повітряної ударної хвилі, не менше ($\Delta P_{\text{ф}} = 20$ кПа (0,2 кгс/см²)), місцевої та загальної дії звичайних засобів ураження (стрілецької зброї, уламків ручних гранат, артилерійських боєприпасів та авіаційних бомб), 5.4, 5.14, 6.1.3; 6.1.17; 6.1.20; 6.2.2; 6.2.11; 7.29

Виробник (и)
Producer (s)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод залізо-бетонних виробів «АЙРОН-БЕТОН», 61124, м. Харків, вул. Каштанова, буд. 29, код ЄДРПОУ 45669440

Сертифікат видано
Certificate is issued on

Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод залізо-бетонних виробів «АЙРОН-БЕТОН», 61124, м. Харків, вул. Каштанова, буд. 29, код ЄДРПОУ 45669440

Додаткова інформація
Additional information

Залізобетонні швидкоспоруджувані захисні споруди модульного типу, що виготовляються серійно з 13 липня 2026 до 12 липня 2027 за конструкторською документацією виробника 02-07/2026 -КБ-«Конструкції бетонні та залізобетонні» з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів)

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»,
вул. Володимира Стельмаха, 62Д, м. Рівне, 33018,
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі **Протоколу випробувань № R/26/07/13-4 від 13.07.2026 виданого ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д, «Технічний звіт за результатами обґрунтування конструктивних рішень укриття» 02-07/2026 виконаний ТОВ «Завод залізо-бетонних виробів «АЙРОН-БЕТОН», 61124, м. Харків, вул. Каштанова, буд. 29, код ЄДРПОУ 45669440 (Кваліфікаційний сертифікат провідного інженера-конструктора Шуляк І.Л. серія АР № 019041 від 10.02.2022р.), висновку за аналізом документації № 26/06/29-10/СА від 02.07.2026**
On the grounds of

Керівник органу
з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
М.П. (підпис)

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)

Олександр ГУБЕРНАТОР

Чинність сертифіката можна перевірити з допомогою QR-коду
або за тел. +38073-77-321-77

